

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Шинопроводные системы Baffen

1. Номинальный ток, А													
400	630	800	1000	1250	1400	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300	Другое
							✓						
2. Номинальное напряжение, кВ				0,4				Постоянное					
								Переменное		✓			
3. Степень защиты, IP		55											
4. Частота, Гц:		50											
5. Конфигурация проводников		3Р+РЕ(Корпус)				3Р+N+РЕ(Корпус)				3Р+PEN		Другое	
										✓			
6. Назначение:		Магистральный				Распределительный				✓			
7. Общая длина, м:		103,954											
8. Подключения:		Соединение со щитом				Соединение с трансформатором				Соединение гибкими связями			
		SIMENS		Schneider		Другой		Сухой		Масляный			
				✓		✓							
9. Материал проводников		Медь				Алюминий							
						✓							
10. Окружающие условия		В помещении		Вне помещения под навесом		Вне помещения без навеса		Другое					
		✓											
11. Коробки отбора мощности		Кол-во, шт.		Пустые ☐ Автоматы ☒ Предохранители ☐ Разъединители ☐									
		1		Кол-во, шт.		1							
				Номинал, А		400							
12. Комплектация		Огнезащитные барьеры				Крепежные элементы							
		Кол-во, шт.				Скобы для крепления							
						Набор для крепления к потолку							
						Набор для крепления к стене							
14. Дополнительные сведения:													
Шинопровод должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 61439-213 „Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.“													



15. Сведения о заказчике:

16.1. Наименование компании	АО ПО „Алтайский шинный комбинат“
16.2. Контактное лицо	Куприянов Сергей Андреевич
16.3. Контактный телефон	8-963-570-14-89
16.4. e-mail	user0916@ashk.ru

Изобразите, пожалуйста, эскиз трассы с указанием размеров


